

onderligger:
tekening oranjewoud bv
nummer 186598-s-1
datum 31-07-2008

LEGENDA

houtwal openbaar
groen

plaats huurder /
nog te realiseren plaats

plaats leden caravan

bijgebouw veranda

elektrokast gaskast

open dichte
bestrating bestrating

gebouw / opstal grastapijt
wegendoek

overkapping


poeder-brandblusser 6KG

vaste buisleiding Ø75mm naar brandkraan
minimaal capaciteit bluswater 3m3/uur

LMV
BOUW KUNDIG

L. B. de Vries
1125 SR Schiedam
06-420 15 416
www.lmvbouwkundig.nl

tek. nummer: S-001
Situatie "BESTAAND"



basistekening:

Caravanpark Sirjansland

schaal: 1:500

datum: 01-07-2014



0 20 40 60 100 M

